

Spis č.: OD/13807/2014/St
Č.j.: OD 77337/14 - SPIS 13807/2014/St

V Třebíči dne 24.11.2014

VYŘIZUJE: Ing. Jitka Šťastná
TELEFON: 568 896 163
E-MAIL: j.stastna@trebic.cz

VYVĚŠENO dne: 26 -11- 2014
SŇATO dne:

ROZHODNUTÍ O ZÁKAZU UŽÍVÁNÍ STAVBY

Obec Kojetice, Kojetice č.p.131, 675 23 Kojetice na Moravě

podala dne 13.10.2014 žádost o vydání kolaudačního, jehož předmětem je stavba: Komunikace a IS k RD Kojetice-SO 02 Komunikace na pozemku: pozemková parcela číslo 277/3 v katastrálním území Kojetice na Moravě, na kterou Městský úřad Třebíč, odbor výstavby vydal dne 14.10.2014 stavební povolení pod č.j.: OD 68879/14-SPIS 13807/2014/St.

Po přezkoumání žádosti a na základě výsledků provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby městský úřad Třebíč, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění podle § 122 odst. 4 stavebního zákona

zakazuje užívání

stavby

Komunikace a IS k RD Kojetice-SO 02 Komunikace

na pozemku: pozemková parcela číslo 277/3 v katastrálním území Kojetice na Moravě, která obsahuje

přístupová komunikace k rodinným domům. Dvoupruhová, obousměrná, napojena na stávající místní komunikaci, jednostranný příčný sklon, vrchní vrstva z asfaltového betonu

Odůvodnění

Dne 13.10.2014 obdržel MěÚ Třebíč, odbor dopravy žádost o vydání kolaudačního souhlasu: Komunikace a IS k RD Kojetice-SO 02 Komunikace na pozemku: pozemková parcela číslo 277/3 v katastrálním území Kojetice na Moravě, který podala Obec Kojetice, Kojetice č.p.131, 675 23 Kojetice na Moravě.

Speciální stavební úřad stanovil provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby na den 20.11.2014, o jejímž výsledku byl sepsán protokol.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byly na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání, zejména:

- Na stavbě není zjevné, jak je řešeno odvodnění
- Chybí svislé dopravní značení a zpomalovací práh
- Obratiště povolené ve stavebním řízení není provedeno

Zjištěné závady brání bezpečnému užívání stavby, proto stavební úřad stavebníkovi zakázal užívání stavby.

Podle 1 § 122 odst. 4 stavebního zákona je toto rozhodnutí prvním úkonem v řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 124 odst. 4 stavebního zákona odkladný účinek.

Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu odstranění nedostatků, pro které bylo podle § 122 odst. 4 stavebního zákona užívání stavby zakázáno. Stavební úřad, po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas (do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka).

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Šťastná

úředník odboru dopravy

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Datová schránka:

Obec Kojetice, Kojetice č.p.131, 675 23 Kojetice na Moravě, DS: OVM, cw3ax5s

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa, Riegrova č.p.78, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, 3534cwz

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč 1, DS: PO, siygxrm

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, vzxiuw8